



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

**Анапская  
межрайонная прокуратура**

ул. Крымская, 130, г. Анапа, Россия, 353440  
тел. 8 (86133) 5-29-31

Директору МБОУ ООШ №24  
им. А.С. Паша

Чистяковой О.И.

09.10.2023 №Прдр-20030014-564-23/-20030014

На № \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства об образовании

Анапской межрайонной прокуратурой по результатам проверки деятельности МБОУ ООШ №24 им. А.С. Паша при подготовке к новому учебному 2022-2023 году выявлены нарушения требований законодательства об образовании.

Согласно ч.2 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на охрану здоровья обеспечивается, в том числе путем создания безопасных и благоприятных условий воспитания и обучения граждан.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей является в том числе содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, защите их от фактов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие.

Ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации, а также проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Целями государственной политики в интересах детей в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» является содействие физическому и нравственному развитию детей.

В соответствии со ст.ст. 3 и 37 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к система обеспечения пожарной безопасности, относятся совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Руководители общеобразовательных организаций обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности и несет персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности.

Анапская межрайонная прокуратура

№ Прдр-20030014-564-23/-20030014

Так, проверкой установлено, что в общеобразовательной организации не соблюдены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В частности, в нарушение п.п. 4.3.3, 6, 12, 13 после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли руководителем организации не обеспечено проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности; руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения (горячий цех столовой); части здания школы литер «Б» разных классов функциональной пожарной опасности, пищеблок и школа, не разделены между собой противопожарной преградой; ширина эвакуационного выхода из столовой менее 1,2 м., фактически 0,95м; для отделки потолка коридора здания школы литер «Б» применены материалы с ненормируемыми показателями пожарной опасности (фанера); для отделки пола коридора здания школы литер «А» применены материалы с ненормируемыми показателями пожарной опасности (линолеум).

В силу требований ст.ст. 11 и 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны выполнять требования санитарного - эпидемиологического законодательства РФ и принятых в его исполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.

Так, проверкой установлено, что в образовательной организации не соблюдены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи».

В частности, в нарушение требований п.п. 2.9 выявлено отсутствие ограждающих устройств отопительных приборов в спорт зале.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в РФ основывается на ряде принципов, в том числе на принципе приоритета мер предупреждения терроризма.

Так, проверкой установлено, что в общеобразовательной организации не соблюдены требования постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006.

В частности, вопреки требованиям п.п. 18, 19, 22, 23, 24 и 30 ограждение объекта не соответствует требованиям постановления; объект недостаточно оборудован источниками освещения; квалификация сотрудников охраны не соответствует требованиям постановления; объект недостаточно оборудован камерами видеонаблюдения; объект не оснащен системой экстренного оповещения; на объекте отсутствует наглядное пособие; на объекте отсутствует охранная сигнализация.

В целях предупреждения угрозы жизни и здоровья детей, создания условий для предоставления качественных образовательных услуг МБОУ ООШ №24 им. А.С. Паша следует принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного и антитеррористического.

На основании изложенного и руководствуясь ст.7, ст.22, ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, предварительно сообщив о месте и времени его рассмотрения.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности (копии приказов представить в межрайонную прокуратуру).
3. Принять незамедлительные меры к устранению допущенных нарушений закона и недопущению их впредь.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в течение месячного срока с момента его поступления.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции

В.В. Колесников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D9ADB31C5AECSA4505C7EAB066458F3  
Владелец Колесников Владимир Владимирович  
Действителен с 27.02.2023 по 22.05.2024